



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, E-mail: gpnugps@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)
ул. Белорусское шоссе, 10, г. Лангепас, тел. 2-01-12, E-mail: ond-langepas@mail.ru

г. Лангепас
(место составления акта)

“ 17 ” июля 20 15 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 81

По адресу/адресам: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область,

г. Лангепас, ул. Солнечная, 4Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки №81 от 29.06.2015г. начальника ОНД (по городам Лангепас и Покачи) УНД Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты – здания детского сада

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9 «Солнышко» (сокращенное наименование ЛП МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” июля 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 08 ” июля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 17 ” июля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется согласование

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Танаджи Александр Николаевич, заместитель начальника отдела – начальник отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» Кудлаева Юлия Владимировна; и.о. заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» Бубенщикова Елена Владимировна (на основании приказа заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» от 10.07.2015 №100 «О возложении обязанностей»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения.
1	2	3	4
1.	<p>Ремонт и обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре здания детского сада осуществляется с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий:</p> <p>- В игровых помещениях групп №№3, 6, 7 здания детского сада звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеют уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (Согласно протокола испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность от 10.07.2015 №485/2015, выполненного инженером сектора ИиИр в ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре Ахметовым М.Р., требуемый уровень звука при включенных звуковых сигналах СОУЭ – 55 дБА, фактический уровень звука при включенных звуковых сигналах СОУЭ – 50-53 дБА).</p> <p>- В спальнях помещениях групп №№3, 6, 7 здания детского сада звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеют уровень звука менее чем 70 дБА (Согласно протокола испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность от 10.07.2015 №485/2015, выполненного инженером сектора ИиИр в ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре Ахметовым М.Р., фактический уровень звуковых сигналов СОУЭ составляет 40-46 дБА).</p>	<p>часть 3, часть 4 статьи 4; статья 84; часть 1 статьи 151 Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п.3.15, п.3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».</p> <p>п.4.2, п.4.3 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p> <p>п. 6.3. табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»</p>	<p>Юридическое лицо; ООО «Пирант»</p>


<p>2. Ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации здания детского сада осуществляется с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий (отсутствует автоматическое информирование о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в ее состав). (Согласно протокола испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность от 10.07.2015 №484/2015, выполненного инженером сектора ИиИр в ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре Ахметовым М.Р.) Данное нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки.</p>	<p>часть 3, часть 4 статьи 4; статья 83; часть 1 статьи 151 Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац №2 п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП.5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>Юридическое лицо: ООО «Пирант»</p>
--	--	---------------------------------------


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Уведомление о предстоящей проверке от 30.06.2015, исх.№1654 -2-10-24-23.
2. Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 29.06.2015г., №81.
3. Копия протокола испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность от 10.07.2015 №484/2015.
4. Копия протокола испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность от 10.07.2015 №485/2015.
5. Копия протокола испытания внутреннего противопожарного водопровода с целью определения фактического расхода воды от 10.07.2015 №485/ВПВн-2015.
6. Копия протокола экспертного исследования по определению качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 10.07.2015-ОДКн-2015.
7. Копия акта работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре от 10.03.2015.
8. Копия акта работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре от 10.06.2015.
9. Копия договора на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 01.01.2015 №7/ПС-15.
10. Объяснение и.о. заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» Бубеншиковой Е.В. от 16.07.2015 года.

Подпись лица, проводившего проверку:

Заместитель начальника отдела – начальник отделения государственного пожарного надзора ОНД (по городам Ханты-Мансийск и Покачи) УНД Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре


Тавджи А.Н.

«17» июля 2015 г.


М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бубенщикова Елена Владимировна, и.о. заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» (на основании приказа заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» от 10.07.2015 №100 «О возложении обязанностей»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” июля 20 15 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

